

Sigla camino	Reparto	Parametro analizzato	Unità di Misura	Flusso di massa (gr/h) aggiornato al 31 dic 2013	Limiti Aut. Prov. di Venezia 71312/11 del 28.09.2011
CM2	Impianto LARA 2	Temperatura	°C	45	x
		Portata normalizzata fumi umidi	Nm <sub>3</sub> /h	49.650	x
		Portata normalizzata fumi secchi	Nm <sub>3</sub> /h	47.350	x
		<b>Materiale particellare (Polveri)</b>	<b>g/h</b>	<b>4,70</b>	<b>650</b>
		<b>Σ Diossine e Furani (PCDD + PCDF)</b>	<b>g/h</b>	<b>0,00005</b>	<b>0,0065</b>
		NH <sub>3</sub>	g/h	558,70	975
		NO <sub>x</sub>	g/h	346,00	6.500
		SO <sub>2</sub>	g/h	47,40	3.250
		H <sub>2</sub> S	g/h	14,20	65
		Mercaptani	g/h	28,40	32,5
S.O.V. (come T.O.C.)	g/h	426,0	650		
CM3	abbattimento polveri	Temperatura	°C	21	x
		Portata normalizzata fumi umidi	Nm <sub>3</sub> /h	82.650	x
		Portata normalizzata fumi secchi	Nm <sub>3</sub> /h	82.200	x
		<b>Materiale particellare (Polveri)</b>	<b>g/h</b>	<b>8,2</b>	<b>850</b>
CM4	convogliamento e carico CDR	Temperatura	°C	20,0	x
		Portata normalizzata fumi umidi	Nm <sub>3</sub> /h	17.000	x
		Portata normalizzata fumi secchi	Nm <sub>3</sub> /h	16.850	x
		<b>Materiale particellare (Polveri)</b>	<b>g/h</b>	<b>1,7</b>	<b>400</b>
CM5	Stoccaggio CDR	Temperatura	°C	22,0	x
		Portata normalizzata fumi umidi	Nm <sub>3</sub> /h	26.400	x
		Portata normalizzata fumi secchi	Nm <sub>3</sub> /h	26.200	x
		<b>Materiale particellare (Polveri)</b>	<b>g/h</b>	<b>2,6</b>	<b>720</b>

Note: Ecoprogetto Venezia srl, gestisce un impianto di recupero dei rifiuti urbani e speciali assimilati agli urbani finalizzato alla produzione di combustibile, meglio conosciuto come CDR (Combustibile Derivato da Rifiuti), la cui attività è autorizzata con Decreto della Provincia di Venezia n. 71312 del 28 settembre 2011. Tra le altre cose, detto decreto stabilisce, per quanto riguarda le emissioni in atmosfera provenienti dall'impianto, i flussi di massa espressi in g/h di una serie di parametri quali quelli riportati in tabella. In particolare, i rilievi analitici su detti parametri, devono essere effettuati con frequenza almeno semestrale per ottemperare alle disposizioni del decreto autorizzativo sopraccitato. Ecoprogetto Venezia srl, si è dotata di un piano analisi, inserito nel proprio "Programma di Controllo" (art. 26 LR 3/2000), con una frequenza semestrale di campionamento ed esecuzione analitica dei parametri indicati.